


OCHRONĘ ODGROMOWĄ WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN-62305. JAKO UZIOM ZASTOSOWAĆ UZIOM FUNDAMENTOWY, WYKONANY PŁASKOWNIKIEM FeZn 30x4 mm ORAZ ZE STALI NIERDZEWNEJ USTAWIONYM NA ODPOWIEDNICH WSPORNIKACH W FUNDAMENCIE MURÓW ZEWNĘTRZNYCH PONIŻEJ WARSTWY IZOLACYJNEJ DŁUŻSZYM BOKIEM PIONOWO I W WARSTWIE ZIEMI 1 m POD GOTOWĄ NAWIERZCHNIĄ. MINIMALNA GRUBOŚĆ BETONU POKRYWAJĄCEGO PŁASKOWNIK TO 5 cm. OD UZIOMU WYPROWADZIĆ PŁASKOWNIK OCYNKOWANY FeZn 30x4 mm DO GŁÓWNEJ SZYNY WYRÓWNAWCZEJ "GSW" W POMIESZCZENIU MAGAZYNU, ZŁĄCZY KONTROLNYCH "ZK", TYPU 2xM10 UMIESZCZONYCH W STUDZIENKACH W ZIEMI (NIE DOTYCZY ZŁĄCZ ZK5 I ZK6, KTÓRE NALEŻY UMIEŚCIĆ NA WYSOKOŚCI 0,5 m OD NAWIERZCHNI). UZIOM ZGŁOSIĆ DO ODBIORU PRZESZKONANIE ELEKTRYKA PRZED ZALANIEM BETONEM. REZYSTANCJA UZIEMIENIA NIE MOŻE PRZEKROCYĆ WARTOŚCI $R \leq 10 \Omega$.

PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WYKONAĆ DRUTEM OCYNKOWANYM DFeZn Ø8 mm PROWADZONYM p/t W RURCE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO RL18 O GRUBOŚCI ŚCIANKI 5 mm, ZWODY POZIOME DACHU STANOWI SIATKA Z DRUTU OCYNKOWANEGO DFeZn Ø 8 mm MOCOWANA ZA POMOCĄ WSPORNIKÓW ODSTĘPOWYCH ODDALAJĄCA DRUT OD POKRYCIA DACHU O MIN. 2 cm ORAZ POD BLACHARSKIMI OBRÓBKAMI ATTYK. OCHRONĘ KOMINÓW WENTYLACYJNYCH, ORAZ ELEMENTÓW DACHU WYKONAĆ MASZTAMI WOLNOSTOJĄCYMI O WYSOKOŚCI 3m ODDALONYMI OD ELEMENTU CHRONIONEGO o 0,8m.

BIURO PROJEKTOWE:		STERBUD S.C.	
		07-401 OSTROTĘKA UL. I ARMII W.P. 21 tel. (029) 760-43-38 tel/fax (029) 769-10-75 e-mail: sterbud@sterbud.com.pl	

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		
IMIE, NAZWISKO, NR UPRAWNIENI:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ: Piotr Wacław PIERSA MAZ/0304/PWDE/04	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
SPRAWDZIŁ: Konrad BOROWY MAZ/0139/PDDE/08	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	

FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY
DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-C - sieć zasilająca do "TG" SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-S - instalacje wew. od "TG"	
INWESTOR:	

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI Spółka z o.o. w Ostrołęce 07-410 Ostrołęka ul. Kołobrzeska 1
--

TYTUŁ PROJEKTU:
BUDYNEK STACJI PALIW ORAZ ZADASZENIE DYSTRYBUTORÓW

LOKALIZACJA:
07-410 Ostrołęka ul. Kołobrzeska 1 dz. nr 30382/3

TYTUŁ RYSUNKU:
INSTALACJA OCHRONY ODGROMOWEJ - rzut dachu

SKALA:	DATA:
1:100	czerwiec 2014
PLIK NR:	RYSEK NR:
----	E-5

UWAGA: Odtwarzanie rysunków, w całości lub w części, może nastąpić wyłącznie za zgodą firmy: STERBUD.