



LEGENDA:

— TABLICA GŁÓWNA "TG"
TG/5 — OPIS OBWODU ZASILANA
— NUMER OBWODU "5"

TG — TABLICA GŁÓWNA
A — LX DL 220 2X18W F IP20
B — LX DL 220 2X26W PS IP44
C — LX DL 220 2X18W PS IP44
D — LX GOT-X 140 LED 3000lm 39W
E — LX PT 4x14W PPAR-P RO IP20
F — LX PT 4x14W PLX IP20
G — LX TOR 2x36W PC IP65
H — LX OKTAN 150W IP54
I — LX LVPO 2H AT PRACA CIEMNA
J — LX LVPC 2H AT PRACA CIEMNA
K — LX TWINS LED AT PRACA CIEMNA

RZUT

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr. pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa
1	SALA SPRZEDAŻY	87,6
2	WC DLA KLIENTÓW	4,6
3	KOMUNIKACJA	6,0
4	WC PERSONELU	4,0
5	POM. SOCJALNE	8,6
6	PRZEDSIONEK	2,0
7	MAGAZYN	26,7
8	POM. PORZĄDKOWE	3,3
		142,8 m2

BIURO PROJEKTOWE: **STERBUD S.C.**
07-401 OSTROTĘKA
UL. II ARMII W.P. 21
tel. (029) 760-43-38
tel/fax (029) 769-10-75
e-mail: sterbud@sterbud.com.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
IMIE, NAZWISKO, NR UPRAWNIENI: SPECJALNOŚĆ: PODPIS:
PROJEKTOWAŁ: **Piotr Wacław PIERSA** INSTALACJE ELEKTRYCZNE
MAZ/0304/PWOE/04
SPRAWDZIŁ: **Konrad BOROWY** INSTALACJE ELEKTRYCZNE
MAZ/0139/POOE/08

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
SAMOŁCZYNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-C - sieć zasilająca do "TG"
SAMOŁCZYNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-S - instalacje wew. od "TG"

INWESTOR:
MIĘJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI
Spółka z o.o. w Ostrotęce
07-410 Ostrotęka
ul. Kołobrzeska 1

TYTUŁ PROJEKTU:
**BUDYNEK STACJI PALIW ORAZ
ZADASZENIE DYSTRYBUTORÓW**

LOKALIZACJA:
07-410 Ostrotęka
ul. Kołobrzeska 1
dz. nr 30382/3

TYTUŁ RYSUNKU:
**INSTALACJA ELEKTRYCZNA
OŚWIETLENIA OGÓLNEGO
— rzut przyziemia**

SKALA: DATA:
1:100 czerwiec 2014

PLIK NR: RYSUNEK NR:
--- E-2

UWAGA: Odtwarzanie rysunków, w całości lub w części, może nastąpić wyłącznie za zgodą firmy: STERBUD.